



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

**STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI**04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI**SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr Z/12/056/13

No. Z/12/056/13

Dostawca: SINTUR Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) Zakład Pracy Chronionej
Supplier: Szadów Pański 34
(Name and address) 62-700 TUREK, Poland

Producent: SINTUR Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) Zakład Pracy Chronionej
Manufacturer: Szadów Pański 34
(Name and address) 62-700 TUREK, Poland

Nazwa wyrobu: Uchwyt odciągowy przyłącza do linii elektroenergetycznych
Name of the product: niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AsXS.
Tension clamp for insulated cables AsXS type.

Typ (model): UOP-01
Type (model):

Dane techniczne: Minimalne obciążenie niszczące SMFL: 300 daN
Technical data: Specified minimum failure load (SMFL): 300 daN.
Przekrój przewodu napowietrznego izolowanego: 4 x (16-25) mm².
Cross aerial bundled cable: 4 x (16-25) mm².

System certyfikacji: 1b według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 1b according to ISO/IEC Guide 67

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s) and/or normative documents:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 50483-2:2009 p. 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.5; 8.5.1.2; 8.5.1.2.1 (EN 50483-2:2009 cl. 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.5; 8.5.1.2; 8.5.1.2.1)	LA-13.064	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych.
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s) and/or normative documents.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

Warszawa, 2013-12-02